



Beispiel KÜS für Wechsel Freileitung auf Erdkabel (hier ohne Drossel, Betriebsgebäude und Lager)

KÜS-Flächenbedarf ca. 13.900 m<sup>2</sup> (davon Versiegelungen ca. 5.000 m<sup>2</sup>) Gebäudehöhe bis ca. 5,6 m, Portale (Höhe 19.5 m)

